

Số: /YCBG-BV

Hung Yên, ngày tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa điều hòa trung tâm VRV, tủ mát, và mua vật tư linh kiện điều hòa cục bộ của Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đ/c Nguyễn Thu Huyền, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Bản ký đóng dấu: Gửi về Đ/c Nguyễn Thu Huyền – phòng Quản trị, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534 (địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

3.2. File mềm gửi vào email: quanlydauthau.bvdkinhthaibinh@gmail.com (bao gồm: báo giá, catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật, hồ sơ pháp lý)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 00 ngày 30/12/2025 đến 10 giờ 00 ngày 06/01/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06/01/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục sửa chữa điều hòa trung tâm VRV, tủ mát, và mua vật tư linh kiện điều hòa cục bộ của Bệnh viện (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.
- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá:

- Theo mẫu tại phụ lục II đính kèm;
- Báo giá ghi rõ số điện thoại liên hệ của đơn vị hoặc người phụ trách báo giá;
- Báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí liên quan;
- Giấy tờ gửi kèm bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Catalog (nếu có), tài liệu kỹ thuật của hàng hóa;...

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QT, TCKT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Thái

PHỤ LỤC I:
DANH MỤC, THÔNG SỐ KỸ THUẬT GÓI THẦU SỬA CHỮA ĐIỀU
HÒA TRUNG TÂM VRV, TỦ MÁT, VÀ MUA VẬT TƯ LINH KIỆN
ĐIỀU HÒA CỤC BỘ CỦA BỆNH VIỆN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 12 năm 2025)

STT	Tên dịch vụ, hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Vị trí (khoa/phòng)
I	Tổ máy 7.2 điều hòa trung tâm VRV III				
1	Máy nén cơ	- Loại : Xoắn ốc - Công suất: 5HP - Điện áp : 3pha 380-440V - Tần số : 50/60HZ - Phù hợp với dàn nóng VRVIII RXQ18PAY18	Cái	1	Tầng 7 nhà H
2	Khởi động từ	- Điện áp cuộn: 220V - Chủng loại: 3 pha - Dòng định mức: 32A - Lắp đặt cho model máy: RXQ18PAY18	Cái	1	
3	Phin lọc dầu	- Cấu tạo: Vỏ lọc và lõi lọc - Kiểu dáng: Hình trụ đứng, có hai đầu nối ống đồng - Chất liệu: Đồng - Phù hợp với dàn nóng VRVIII RXQ18PAY18	Cái	1	
4	Gas R410A	- Thành phần : hỗn hợp 50 % CH ₂ F ₂ + 50 % C ₂ H ₅ F ₅ - Thẻ khí	Kg	45	
5	Nhân công vệ sinh đường ống, thay thế, sửa chữa dàn nóng		Trọn gói	1	
II	Dàn lạnh sảnh tầng 1 - điều hòa trung tâm VRV III				
1	Bo mạch điều khiển dàn lạnh	- Điện áp: 220V - Tần số: 50/60Hz - Phù hợp với dàn lạnh (FXMQ63PVE)	Cái	1	Tầng 1 nhà H
III	Tủ mát - khoa Thận nhân tạo				
1	Máy nén cơ	- Công suất: 550W hoặc tương đương - Tần số: 50HZ - Điện áp: 220V - Loại: Không inverter	Cái	1	Khoa thận nhân tạo

STT	Tên dịch vụ, hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Vị trí (khoa/phòng)
		- Lắp đặt phù hợp với tủ mát model VH-1209HP			
2	Phin lọc dầu	- Chất liệu: Đồng - Kiểu dáng: Hình trụ - Lắp đặt phù hợp với tủ mát model VH-1209HP	Cái	1	
3	Gas lạnh R134a	- Thành phần: C ₂ H ₂ F ₄ - Thẻ khí	Kg	0,7	
4	Nhân công thay thế, sửa chữa		Trọn gói	1	
IV	Tủ mát - phòng VTTB-YT				
1	Máy nén cơ	- Công suất: 525W hoặc tương đương - Tần số: 50HZ - Điện áp: 220V - Loại: Không inverter - Lắp đặt phù hợp với mát model VH-1000HP	Cái	1	Phòng VTTB-YT
2	Gas lạnh R134a	- Thành phần: C ₂ H ₂ F ₄ - Thẻ khí	Kg	0,5	
3	Rơ le - khởi động và bảo vệ	- Điện áp: 220V - Kiểu dáng: 3 chân cắm (C – S – R) - Lắp đặt phù hợp với máy nén 525W	Bộ	1	
4	Tụ điện	- Điện dung: 79 µF ±5% - Loại: 2 chân - Điện áp: 450V AC - Lắp đặt phù hợp với tủ mát model VH-1000HP	Cái	1	
5	Nhân công thay thế, sửa chữa		Trọn gói	1	
V	Vật tư linh kiện sửa chữa điều hòa cục bộ				
1	Máy nén cơ	- Công suất: 18.000 BTU ± 0.5% - Tần số: 50/60Hz - Điện áp: 220-240V - Loại: 1 chiều, không Inverter, - Hoạt động với gas lạnh R32 - Lắp đặt cho điều hòa Casper SC 18FS32	Cái	1	Phòng giao ban TTCC&ĐQ

STT	Tên dịch vụ, hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Vị trí (khoa/phòng)
2	Máy nén cơ	- Công suất: 18.000 BTU \pm 0.5% - Tần số: 50/60Hz - Điện áp: 220-240V - Loại: 1 chiều, không Inverter - Hoạt động với gas lạnh R410A - Lắp đặt cho điều hòa Casper LH-18TL11	Cái	1	E125
3	Máy nén cơ	- Công suất: 18.000 BTU \pm 0.5% - Tần số: 50/60Hz - Điện áp: 220-240V - Loại: 1 chiều, không Inverter - Hoạt động với gas lạnh R32 - Lắp đặt cho điều hòa RC50NV1V	Cái	1	B110
4	Motor quạt dàn lạnh	- Điện áp: 310V DC - Công suất: 30W - Phù hợp với dàn lạnh model B18ENDN	Cái	1	C.222
5	Motor quạt dàn lạnh	- Loại: Motor quạt từ, đầu cắm giác 6 dây - Điện áp: 220 V - Tần số : 50/60 HZ - Phù hợp với dàn lạnh điều hòa FTC35NV1V	Cái	1	D116
6	Motor quạt dàn lạnh	- Loại: Motor quạt từ, đầu cắm giác 6 dây - Điện áp: 220 V - Tần số : 50/60 HZ - Phù hợp với dàn lạnh model FTXM35HVMV	Cái	1	D104
7	Motor quạt dàn nóng	- Công suất: 50–60W - Điện áp: 380V DC \pm 5% - Loại giác cắm 3 dây - Phù hợp với dàn nóng điều hòa RXM35HVMV	Cái	1	E403
8	Bo mạch điều hòa	- Điện áp: 220V - Tần số: 50HZ - Quy cách: Gồm bo mạch dàn nóng và bo mạch dàn lạnh	Bộ	3	D127; D230; D321

STT	Tên dịch vụ, hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	Vị trí (khoa/phòng)
		- Phù hợp với dàn lạnh điều hòa FTXM35HVMV			
9	Thân van tiết lưu	- Quy cách: Cụm van đóng mở và 2 đầu nối ống đồng - Lắp đặt phù hợp cho bộ điều hòa model: FTHF50RVMV	Cái	1	Phòng DSA
10	Dây cắm block	- Chất liệu: Nhựa, lõi đồng - Loại: 3 lõi, đầu cắm ghim - Kích thước: Ø2,5mm ± 1% - Lắp đặt cho điều hòa 2HP	Cái	2	Phòng giao ban TTCC&ĐQ; B110
11	Tụ điện	- Loại: 3 chân - Điện dung: 35+1.5µF ±5% - Điện áp: 450VAC - Tần số: 50/60 Hz - Lắp đặt cho điều hòa 2HP	Cái	1	Phòng giao ban TTCC&ĐQ
12	Tụ điện	- Loại: 3 chân - Điện dung: 45+1.5µF ±5% - Điện áp: 450VAC - Tần số: 50/60 Hz - Lắp đặt cho điều hòa 2HP	Cái	1	B110
13	Tụ điện	- Loại: 2 chân - Điện dung: 50+1.5 µF ±5% - Điện áp: 450VAC - Tần số: 50/60 Hz - Lắp đặt cho điều hòa công suất 2HP	Cái	1	E125
14	Gas lạnh R32	- Thành phần: CH ₂ F ₂ - Thẻ khí	Kg	6	TTCC&ĐQ; B110; Phòng DSA

Ghi chú: Nhà cung cấp có thể báo giá những hàng hóa có thông số kỹ thuật, đơn vị tính tương đương hoặc tốt hơn (Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu báo giá).

PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ ⁽¹⁾*(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: /YCBG-BV ngày tháng 12 năm 2025)*

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, chúng tôi....*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá như sau:

1. Báo giá và dịch vụ liên quan:

Số TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Chủng loại/mã sản phẩm	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)	Ghi chú
1	Danh mục A								
2	Danh mục B								
n								
	Tổng cộng								

2. Giá trên đã bao gồm thuế, phí, lệ phí

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:, kể từ ngày 06/01/2026 *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*.

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Chứng nhận đăng

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình; cam kết bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá).

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

(Ghi kèm số điện thoại của công ty hoặc người phụ trách báo giá)

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ⁽²⁾

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá