

Số: /TM-BV
Về việc kiểm tra tư vấn sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy tòa nhà H, tòa nhà L, nhà P, nhà K, nhà coi xe bệnh nhân.

Hung Yên, ngày 14 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực về sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên) hiện nay đang có 05 tòa nhà trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng từ năm 2015 cần được kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, nội dung cụ thể như sau:

TT	Vị trí cần kiểm tra	Tình trạng hệ thống PCCC
1	- Hệ thống PCCC tòa nhà H (09 tầng, lắp đặt đưa vào sử dụng từ năm 2015) gồm có: + Tủ báo cháy trung tâm; + Hệ thống báo cháy tự động; + Hệ thống chữa cháy tự động.	- Tủ báo cháy trung tâm hoạt động không ổn định; - Hệ thống báo cháy tự động hoạt động không ổn định; - Hệ thống chữa cháy tự động: các đầu phun nước chữa cháy (Spinkler) bị hỏng rò nước.
2	- Hệ thống PCCC tòa nhà L (03 tầng, lắp đặt đưa vào sử dụng từ năm 2016) gồm có: + Tủ báo cháy trung tâm; + Hệ thống báo cháy tự động.	- Tủ báo cháy trung tâm hoạt động không ổn định; - Hệ thống báo cháy tự động hoạt động không ổn định;
3	- Hệ thống PCCC nhà coi xe bệnh nhân (01 tầng, lắp đặt đưa vào sử dụng từ năm 2019) gồm có: + Tủ báo cháy trung tâm; + Hệ thống báo cháy tự động.	- Tủ báo cháy trung tâm hoạt động không ổn định; - Hệ thống báo cháy tự động hoạt động không ổn định.
4	- Hệ thống PCCC tòa nhà P (02 tầng, lắp đặt đưa vào sử dụng từ năm 2019) gồm có: + Tủ báo cháy trung tâm; + Hệ thống báo cháy tự động.	- Tủ báo cháy trung tâm hoạt động không ổn định; - Hệ thống báo cháy tự động hoạt động không ổn định.

5	- Hệ thống PCCC tòa nhà K (03 tầng, lắp đặt đưa vào sử dụng từ năm 2019) gồm có: + Tủ báo cháy trung tâm; + Hệ thống báo cháy tự động.	- Tủ báo cháy trung tâm hoạt động không ổn định; - Hệ thống báo cháy tự động hoạt động không ổn định
---	--	---

Để giúp Bệnh viện xác định nguyên nhân và hướng sửa chữa, Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị có năng lực về cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam cử kỹ sư có kinh nghiệm và kỹ thuật về kiểm tra, tư vấn sửa chữa, bảo dưỡng và báo giá sửa chữa, bảo dưỡng Hệ thống PCCC các tòa nhà H, nhà L, nhà Còi xe bệnh nhân, nhà P, nhà K của Bệnh viện.

Thời gian kiểm tra tại Bệnh viện: Từ ngày 14/8/2026 đến hết ngày 19/8/2026.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đ/c Lương Xuân Tình – phòng Quản trị, số điện thoại: 0355 406 925.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, QT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Thái