

Số: /YCBG-BV

Hưng Yên, ngày tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Căn cứ Biên bản Hội đồng mua sắm, đấu thầu ngày 04/9/2026 về việc thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: **Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện dự phòng bệnh viện** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Địa chỉ: Số 530, đường Lý Bôn, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Đ/c Nguyễn Thu Huyền, số điện thoại liên hệ: 0983.517.534.

Email liên hệ: quanlydauthau.bvdkinhthaibinh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (qua website <https://muasamcong.mpi.gov.vn>)

Tài liệu báo giá bao gồm: Báo giá, tài liệu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ (nếu có), hồ sơ pháp lý)

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 21/9/2026 đến 10 giờ 00 ngày 25/9/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25/9/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện dự phòng bệnh viện (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

2. Địa điểm cung cấp: Tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

3. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng.
- Thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu.

5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi kèm giấy tờ bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tài liệu kỹ thuật hàng hóa;... trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bệnh viện Đa khoa Thái Bình kính mời đại diện các đơn vị cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QT, TCKT, HĐMS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đức Thái

PHỤ LỤC:
NỘI DUNG BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ PHÒNG
BỆNH VIỆN

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: / YCBG-BV ngày tháng 9 năm 2026)

STT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/ Nội dung dịch vụ	ĐVT	Số lượng
I	Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện FG - Wilson 275Kva, động cơ Perkins series 1300			
1	Lọc nhớt	- Chất liệu: thép, cao su, sợi tổng hợp,... - Đường kính ngoài của gioăng: 108,71 mm. - Chiều cao: 309,65 mm. - Kích thước ren: M36x1,5-5H - Đường kính trong gioăng: 108,71 mm.	Cái	1
2	Lọc nhiên liệu	- Chất liệu: sợi tổng hợp, kim loại - Chiều cao: 181,23 mm. - Đường kính ngoài: 108,2 mm. - Đường kính ngoài gioăng: 71,63 mm. - Đường kính trong gioăng: 62,59 mm. - Kích thước quy chuẩn: 7/8-14 UNF-2B.	Cái	1
3	Lọc nước	- Chất liệu: kim loại, sợi tổng hợp,... - Chiều dài: 137,16 mm. - Đường kính ngoài gioăng: 71,98 mm. - Kích thước ren: 11/16'' - 16 UN-2B. - Đường kính trong của gioăng: 62,53 mm.	Cái	1
4	Nhớt động cơ	- Cấp độ nhớt (SAE J300): 15W-40	Lít	28
5	Dung dịch nước làm mát và chống đóng cặn	- Chất liệu: Ethylene glycol hoặc Propylene glycol tỷ lệ pha trộn tối ưu (50% nước và 50% dung dịch) - Quy cách: ≥1,89 lít/can	Can	3
6	Nước tinh khiết	- Quy cách: ≥20 lít/ bình - Loại: Nước lọc tinh khiết không chứa khoáng chất.	Bình	5
7	Nhân công bảo dưỡng	* Bảo dưỡng máy phát điện: - Tháo kết nước, thông tắc, tẩy rửa làm sạch cặn. - Kiểm tra, lau chùi vệ sinh tổng thể, siết lại các bộ phận chi tiết máy. - Chạy máy hoà đồng bộ hệ thống	Trọn gói	1

STT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/ Nội dung dịch vụ	ĐVT	Số lượng
II	Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện Mitsubishi - 1.000Kva, động cơ Perkins S12RA2-PTA2-S			
1	Lọc nhớt	- Chất liệu: thép, cao su, sợi tổng hợp,... - Đường kính ngoài: 118 mm. - Kích thước ren: 11/2-12UN. - Chiều dài: 260 mm. - Đường kính ngoài của gioăng: 110 mm. - Đường kính trong của gioăng: 98 mm.	Cái	5
2	Lọc nhiên liệu	- Chất liệu: sợi tổng hợp, kim loại,... - Đường kính ngoài: 93 mm. - Kích thước ren: 1-14UN - Chiều cao: 174 mm. - Đường kính gioăng ngoài: 72 mm. - Đường kính gioăng trong: 62 mm.	Cái	4
3	Gioăng lắp giàn cò	- Chất liệu: cao su tổng hợp	Bộ	12
4	Kẹp đường ống dầu	- Chất liệu: nhựa, hợp kim	Bộ	1
5	Nhớt động cơ	- Cấp độ nhớt (SAE J300): 15W-40	Lít	100
6	Dung dịch nước làm mát và chống đóng cặn	- Chất liệu: Ethylene glycol hoặc Propylene glycol tỷ lệ pha trộn tối ưu (50% nước và 50% dung dịch) - Quy cách: $\geq 1,89$ lít/can	Can	5
7	Nước tinh khiết	- Quy cách: ≥ 20 lít/ bình - Loại: Nước lọc tinh khiết không chứa khoáng chất.	Bình	10
8	Nhân công bảo dưỡng	* Bảo dưỡng máy phát điện: - Tháo kết nước, thông tắc, tẩy rửa làm sạch cặn. - Kiểm tra, lau chùi vệ sinh tổng thể, siết lại các bộ phận chi tiết máy. - Chạy máy hoà đồng bộ hệ thống	Trọn gói	1
III	Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện Volvo - 250Kva, động cơ TAD740GE			
1	Lọc nhớt	- Chất liệu: thép, cao su, sợi tổng hợp,... - Đường kính ngoài: 108 mm. - Lỗ ren: 11/8-16 UN - Chiều dài: 262 mm.	Cái	2
2	Lọc nhiên liệu	- Chất liệu: sợi tổng hợp, kim loại,... - Đường kính ngoài: 77,2 mm. - Lỗ ren: M16x1,5mm - Chiều dài: 120 mm.	Cái	2
3	Nhớt động cơ	- Cấp độ nhớt (SAE J300): 15W-40	Lít	29

STT	Tên hàng hoá, dịch vụ	Thông số kỹ thuật/ Nội dung dịch vụ	ĐVT	Số lượng
4	Dung dịch nước làm mát và chống đóng cặn	- Chất liệu: Ethylene glycol hoặc Propylene glycol tỷ lệ pha trộn tối ưu (50% nước và 50% dung dịch) - Quy cách: $\geq 1,89$ lít/can	Can	2
5	Nước tinh khiết	- Quy cách: ≥ 20 lít/ bình - Loại: Nước lọc tinh khiết không chứa khoáng chất.	Bình	3
6	Bộ điều khiển hoà đồng bộ	- Chất liệu: nhựa, cao su, màn hình LCD,... - Nguồn cấp: 8 – 36 VDC - Mức tiêu thụ công suất cực đại: $9W \pm 5\%$ - Nhiệt độ vận hành: 40-70°C - Tần số định mức: 50 Hz/60 Hz	Bộ	1
7	Nhân công bảo dưỡng	* Bảo dưỡng máy phát điện: - Tháo kết nước, thông tắc, tẩy rửa làm sạch cặn. - Kiểm tra, lau chùi vệ sinh tổng thể, siết lại các bộ phận chi tiết máy. - Chạy máy hoà đồng bộ hệ thống	Trọn gói	1